# $9 \sim 35~V~DC$ rilevatore di fumo fotoelettrico a 4 fili conforme allo standard UL EN54 per il sistema di allarme antincendio



**COSA SIGNIFICA EB-117D?** 



#### **PARAMETRO PRINCIPALE DI EB-117D**

| Nome del prodotto:       | $9 \sim 35 \text{ V DC}$ rilevatore di fumo fotoelettrico a 4 fili conforme allo                  |  |  |  |
|--------------------------|---|--|--|--|
| Nome dei prodotto.       | standard UL EN54 per il sistema di allarme antincendio  |  |  |  |
| Numero di modello:       | EB-117D   |  |  |  |
| Alimentazione elettrica: | DC 9 ~ 35V  |  |  |  |
| Porta filo:              | 4 porte (potenza in ingresso +, potenza in ingresso, uscita a relè (COM), uscita a relè (NO o NC) |  |  |  |
| Dimensione:              | 103diameter * 53 (mm)   |  |  |  |
| Area di rilevamento:     | 20 metri quadrati   |  |  |  |
| Indicazione di allarme   | LED rosso acceso  |  |  |  |
| Adatto a:                | Sistema di pannelli di allarme antincendio  |  |  |  |
| Modo di installazione:   | Montato a soffitto  |  |  |  |
| Temperatura di lavoro:   | -10 Gradi Celsius ~ +50 gradi Celsius   |  |  |  |
| Umidità di lavoro:       | 0 ~ 90% RH (senza condensa)   |  |  |  |
| Peso:                    | 0.218kg   |  |  |  |
| <b>GUIDATO:</b>          | 2 luci a LED  |  |  |  |
| Manomettere:             | sì  |  |  |  |
| Materiale:               | Custodia ABS + scheda PCB   |  |  |  |
| Colore                   | hionoo  |  |  |  |
| dell'alloggiamento:      | bianca  |  |  |  |
| Garanzia:                | 2 anni di garanzia  |  |  |  |
| OEM:                     | Benvenuto OEM   |  |  |  |

**QUALI CARATTERISTICHE EB-117D HANNO?** 



1.9~35V DC 4 wire fire alarm system photoelectric smoke detector

## 2.Working power DC 9~35V


- 3.Standby current 2mA(24V NO),13mA(24V NC)
- 4.Alarm current 18mA(24V NO), 6mA(24V NC)
- 5.Alarm indication: Red LED on
- 6.Wire port: POWER+(In)/POWER-/COM/NC(NO)
- 7. Suitable for fire alarm system
- 8.Conformed with EN54-7/UL268 standard
- 9.2 years warranty, welcome OEM

#### **COME FUNZIONA EB-117D?**



# 4 wire detectors wiring diagram







## Where to installation?







Mall Libra

Bank

#### **COME DI ALTRE SCELTE?**

